

設備諸条件一覧表(外来食堂)

設備	内容	備考
建築	<p>(仕上材)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・床:コンクリート金鍍仕上の上、長尺塩ビ床シート(厚 2 mm)貼 (厨房はアスファルト防水、 コンクリート金鍍仕上の上、長尺塩ビ床シート(厚 2.5 mm)貼) (控室2・食品庫はビニル床タイル(厚 2mm)貼) ・巾木:床材立上げ H100(控室2・食品庫はソフトビニール巾木 H60) ・壁:硬質石膏ボード(厚 9.5 mm)の上、EPG 塗装仕上 (厨房は化粧ケイ酸カルシウム板(厚 6mm)貼、タイル 100 角貼) ・天井:石膏ボード(厚 12.5 mm)捨貼、岩綿吸音板(厚 9 mm)貼 (厨房はケイ酸カルシウム板(厚 6mm)の上、EPG 塗装仕上、 控室2・食品庫は化粧石膏ボード(厚 9.5mm)貼) ・外部側にアルミサッシ(排煙窓付) ・出入口自動ドア ・2階 職員食堂 厨房につながるダムウェーター有 (内装制限) ・内装材は不燃材 (床荷重) ・積載荷重は 300kg/m²まで可能 	天井高 2.8m
電気	<p>電気設備【電灯主幹 MCCB3P150AT、動力主幹 MCCB3P350AT、 MCCB3P75AT、MCCB3P50AT】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・照度計画及び照明器具 客席:300Lx(FHF32W×2 逆富士型 10 灯) 厨房:400Lx(FHF32W×2 逆富士型防湿タイプ SUS 製 4 灯) 控室:150Lx(LED ダウンライト(LRS1-1800LM 相当) 2 灯) 食品庫:100Lx(FHF32W×1 逆富士型 1 灯) トイレ:150Lx(LED ダウンライト(LRS1-850LM 相当) 1 灯) ・コンセント AC 単相 100V 客席:4 回路 6 箇所、厨房:5 回路 9 箇所 控室:1 回路 2 箇所、食品庫:1 箇所、トイレ:1回路 1 箇所 自動ドア用:1 回路 1 箇所、カトル用:1 回路 1 箇所 予備 2 回路 ・コンセント AC 単相 200V 厨房:1 回路 1 箇所、予備 1 回路 ・コンセント AC 三相 200V 厨房:18.0kW×1箇所、15.4kW×1箇所 8.0kW×1箇所、6.4kW×1箇所、5.1kW×1箇所、5.0kW×3 箇所 4.3kW×1箇所、3.0kW×1箇所、0.5kW×1箇所、予備 3.0kW×5 回路 <p>弱電設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外線電話×1 箇所 ・内線電話×1 箇所 ・テレビ端子(客席×2 箇所、控室×1 箇所) ・有線放送×1 箇所(ただし、空配管及びカトルの設置のみ) ・インターネット×1 箇所(ただし、空配管の設置のみ) ・機械警備及び監視カメラ設備なし <p>防災設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動火災報知設備 ・防火シャッター ・非常照明/誘導灯 	電気メーター有

	<ul style="list-style-type: none"> ・非常放送設備 <p>※時計は電波時計対応設備を設置している</p>	
空調	<ul style="list-style-type: none"> ・冷暖房機器 厨房:パッケージエアコン 厨房用(14kW)×2台 (専用) 客席:パッケージエアコン 天井カセット(6kW)×5台 控室 2:パッケージエアコン 天吊カセット(1.2W)×1台 食品庫:パッケージエアコン 天吊カセット(2.2kW)×1台 	電気メーター無
	<ul style="list-style-type: none"> ・厨房給排気機器 給気:シロッコファン(#3 6500m³/h×300Pa)×1台 (専用) (プレフィルター) 排気:シロッコファン(#2 1/2 6500m³/h×400Pa)×1台 (SUSフード、脱臭フィルター) ・空調換気扇 客席:ロスナイ(450m³/h×150Pa)×3台 (専用) 控室 2:ロスナイ(50m³/h×150Pa)×1台 食品庫:ストレートシロッコファン 給排気用(80m³/h×150Pa)×各1台 ・加湿器 客席:気化式(2kg/h)×3台 (専用) 	電気メーター有
衛生	<ul style="list-style-type: none"> ・給水、給湯配管有り (量水器(給水 40A、給湯 25A)) ・厨房排水配管 100A、屋外にグリーストラップ有り ・一般排水配管 100A 有り ・衛生器具:洋風便器1組、トイレ用手洗器1個 食堂用洗面器1個(カウンター式、自動湯水混合水栓) 厨房用洗面器1個(TOTO:L250D、自動湯水混合水栓) ・スプリンクラー設備 ・補助散水栓 	
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・厨房機器は別紙2「鹿児島市立病院1階外来食堂厨房機器配置図」参照 ・椅子・テーブル 	