

設備諸条件一覧表(職員食堂)

設備	内容	備考
建築	<p>(仕上材)</p> <ul style="list-style-type: none"> 床:コンクリート金鍍仕上の上、長尺塩ビ床シート(厚 2 mm)貼 (厨房はアスファルト防水、 コンクリート金鍍仕上の上、長尺塩ビ床シート(厚 2.5 mm)貼) 巾木:床材立上げ H100 壁:硬質石膏ボード(厚 9.5 mm)の上、EPG 塗装仕上 (厨房は化粧ケイ酸カルシウム板(厚 6mm)貼、タイル 100 角貼) 天井:石膏ボード(厚 12.5 mm)捨貼、岩綿吸音板(厚 9 mm)貼 (厨房はケイ酸カルシウム板(厚 6mm)の上、EPG 塗装仕上) 外部側にアルミサッシ(排煙窓付) 1階レストラン厨房につながるダムウェーター有 <p>(内装制限)</p> <ul style="list-style-type: none"> 内装材は不燃材 <p>(床荷重)</p> <ul style="list-style-type: none"> 積載荷重は 300kg/m²まで可能 	天井高 2.8m (厨房は 2.6m)
電気	<p>電気設備【電灯主幹 MCCB3P100AT、動力主幹 MCCB3P200AT、 MCCB3P100AT】</p> <ul style="list-style-type: none"> 照度計画及び照明器具 客席:300Lx(FHF32W×2 逆富士型 9 灯) 厨房:400Lx(FHF32W×2 逆富士型防湿タイプ SUS 製 3 灯) コンセント AC 単相 100V 客席:5 回路 9 箇所、厨房:6 回路 8 箇所 予備 3 回路 コンセント AC 三相 200V 厨房:12.0kW×1 箇所、6.6kW×1 箇所、 4.3kW×1 箇所、4.1kW×1 箇所、3.0kW×1 箇所、予備 3.0kW×3 回路 ダムウェータ 1.7kW×1 箇所 <p>弱電設備</p> <ul style="list-style-type: none"> 外線電話×1 箇所(ただし、空配管の設置のみ)、内線電話×1 箇所 テレビ端子×2 箇所 有線放送なし インターネットなし 機械警備及び監視カメラ設備なし <p>防災設備</p> <ul style="list-style-type: none"> 自動火災報知設備 防火シャッター 非常照明/誘導灯 非常放送設備 <p>※時計は電波時計対応設備を設置している</p>	電気メーター有
空調	<ul style="list-style-type: none"> 冷暖房機器(共用) 客席:ファンコイルユニット 天井カセット(6kW)×6 台 厨房給排気機器 給気:シロッコファン(#1 1/2 2120m³/h×350Pa)×1 台 (専用) (プレフィルター) 排気:シロッコファン(#2 2120m³/h×350Pa)×1 台 (SUS フード、脱臭フィルター) 空調換気機器(共用) 客席:エアハントリングユニット×1 台(加湿有) 	電気メーター有
	<ul style="list-style-type: none"> 冷暖房機器(専用) 厨房:パッケージエアコン 厨房用(7kW)×2 台 	電気メーター無

衛生	<ul style="list-style-type: none">・給水、給湯配管有り（量水器（給水 40A、給湯 25A））・厨房排水配管 100A、屋外にグリーストラップ有り・衛生器具：食堂用洗面器1個（TOTO:L250D、自動湯水混合水栓） 厨房用洗面器1個（TOTO:L250D、自動湯水混合水栓）・スプリンクラー設備	
その他	<ul style="list-style-type: none">・厨房機器は別紙4「鹿児島市立病院 2 階職員食堂厨房機器配置図」参照・椅子・テーブル	